

Заказчик: АО "НЗНП"
 Адрес: 346392, Ростовская обл., м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й,зд.1
 Тел.(факс): (86369)5-15-00



Паспорт № 1960/2022
 Газойль низкозастывающий
 наименование продукта
 СТО 73281024-040-2017 с изм.1-3
 НД на продукт

Код ОКПД 2 19.20.26.190
 Номер пробы/партии 20041
 Дата выдачи паспорта 02.10.22
 Дата и время отбора проб 01.10.2022 22:20
 Отбор проб по ГОСТ 2517
 Дата и время доставки проб в лабораторию 01.10.2022 22:45

Резервуар № Р-1/2
 Уровень наполнения (мм) 8633
 Масса нетто, т 1516.124
 Дата изготовления 01.10.22
 Дата анализа 01.10.22

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется*. Определение обязательно	840,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,906
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 метод Б	Не выше минус 35	-38
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	Не ниже 81	86
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствует
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ASTM D 86-20b	Не более 65	40
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ASTM D 86-20b	Не менее 85	92

Примечание: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 с изм.1-3,ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.
 Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
 Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.
 *Определение обязательно в коммерческих целях.
 Область применения нефтепродукта определена требованиями СТО 73281024-040-2017 изм.1-3. Изготовитель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
 Центральная заводская лаборатория
 Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского городского района.

Утверждаю:
 М.П.



Инженер химик

Т.В.Шошина

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1



КОПИЯ ВЕРНА